

別表 [法第9条の3第6項]

# 水質検査結果 [一般廃棄物最終処分場] 平成27年10月

平成 27 年 10 月 31 日  
鹿足郡不燃物処理組合

水質の区分				放 流 水				地 下 水			
採取場所		最終処分場採水場所のとおりに		採取場所		最終処分場採水場所のとおりに					
採取年月日		平成27年10月1日		採取年月日		平成27年10月1日					
測定結果が得られた日		平成27年10月30日		測定結果が得られた日		平成27年10月30日					
項目		測定結果		項目		測定結果					
		基準値(1リットルにつき)				基準値(1リットルにつき)					
		放流水				上流側井戸					
						下流側井戸					
1	n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱物類含有量)	検出せず	5mg/l 以下	1	カドミウム	検出せず	0.01mg/l 以下				
2	n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	検出せず	30mg/l 以下	2	全シアン	検出せず	検出されないこと				
3	フェノール類含有量	検出せず	5mg/l 以下	3	鉛	検出せず	0.01mg/l 以下				
4	銅含有量	検出せず	3mg/l 以下	4	6価クロム	検出せず	0.05mg/l 以下				
5	亜鉛含有量	0.07	2mg/l 以下	5	砒素	0.001	0.01mg/l 以下				
6	溶解性鉄含有量	0.1	10mg/l 以下	6	総水銀	検出せず	0.0005mg/l 以下				
7	溶解性マンガン含有量	検出せず	10mg/l 以下	7	アルキル水銀	検出せず	検出されないこと				
8	クロム含有量	検出せず	2mg/l 以下	8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出せず	検出されないこと				
9	大腸菌群数	6	m3につき日間平均3000個以下	9	ジクロロメタン	検出せず	0.02mg/l 以下				
10	りん含有量	検出せず	16mg/l(日間平均8)	10	四塩化炭素	検出せず	0.002mg/l 以下				
11	カドミウム及びその化合物	検出せず	0.1mg/l 以下	11	塩化ビニルモノマー	検出せず	0.002mg/l 以下				
12	シアン化合物	検出せず	1mg/l 以下	12	1,2-ジクロロエタン	検出せず	0.004mg/l 以下				
13	有機りん化合物	検出せず	1mg/l 以下	13	1,1-ジクロロエチレン	検出せず	0.1mg/l 以下				
14	鉛及びその化合物	検出せず	0.1mg/l 以下	14	1,2-ジクロロエチレン	検出せず	0.04mg/l 以下				
15	六価クロム化合物	検出せず	0.5mg/l 以下	15	1,1,1-トリクロロエタン	検出せず	1mg/l 以下				
16	ひ素及びその化合物	検出せず	0.1mg/l 以下	16	1,1,2-トリクロロエタン	検出せず	0.006mg/l 以下				
17	水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	検出せず	0.005mg/l 以下	17	トリクロロエチレン	検出せず	0.01mg/l 以下				
18	アルキル水銀化合物	検出せず	検出されないこと	18	テトラクロロエチレン	検出せず	0.01mg/l 以下				
19	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出せず	0.003mg/l 以下	19	1,3-ジクロロプロペン	検出せず	0.002mg/l 以下				
20	トリクロロエチレン	検出せず	0.1mg/l 以下	20	チウラム	検出せず	0.006mg/l 以下				
21	テトラクロロエチレン	検出せず	0.1mg/l 以下	21	シマジン	検出せず	0.003mg/l 以下				
22	ジクロロメタン	検出せず	0.2mg/l 以下	22	チオベンカルブ	検出せず	0.02mg/l 以下				
23	四塩化炭素	検出せず	0.02mg/l 以下	23	ベンゼン	検出せず	0.01mg/l 以下				
24	1,2-ジクロロエタン	検出せず	0.04mg/l 以下	24	セレン及びその化合物	検出せず	0.01mg/l 以下				
25	1,1-ジクロロエチレン	検出せず	1mg/l 以下	25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.1	0.8				
26	シス-1,2-ジクロロエチレン	検出せず	0.4mg/l 以下	26	ふっ素及びその化合物	検出せず	0.8mg/l 以下				
27	1,1,1-トリクロロエタン	検出せず	3mg/l 以下	27	ほう素及びその化合物	検出せず	1mg/l 以下				
28	1,1,2-トリクロロエタン	検出せず	0.06mg/l 以下	28	1,4-ジオキサン	検出せず	0.05mg/l 以下				
29	1,3-ジクロロプロペン	検出せず	0.02mg/l 以下	29	ダイオキシン類	0.014	0.014				
30	チウラム	検出せず	0.06mg/l 以下	放流水							
31	シマジン	検出せず	0.03mg/l 以下	36	ふっ素及びその化合物	検出せず	15mg/l(海域以外)				
32	チオベンカルブ	検出せず	0.2mg/l 以下	37	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1.3	合計量200mg/l				
33	ベンゼン	検出せず	0.1mg/l 以下	38	1,4-ジオキサン	検出せず	0.5mg/l				
34	セレン及びその化合物	検出せず	0.1mg/l 以下	39	ダイオキシン類	0.52	10pg-TEQ				
35	ほう素及びその化合物	検出せず	50mg/l(海域230)				以下				